

LEGENDA:

PVCØ50	Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
	Projektowana instalacja wody zimnej
ZL	Projektowany zlew gospodarczy
Zw	Projektowany zawór czerpalny
Wp	Projektowany wpust podłogowy
JS-06	Projektowany wodomierz wody zimnej JS-06

UWAGA (1)

1. Rozpatrywać z przekrojem - rys. nr 04
2. Ściany otynkować na gładko i pomalować farbą zmywalną na jasny kolor
3. Posadzka z płytek ceramicznych - gres techniczny o spadku 1 % w kierunku wpustu podłogowego
4. Osadzić drzwi stalowe, otwierane na zewnątrz
5. Wykonać kanał nawiewny oraz wywiewny - oba otwory kanałów zabezpieczyćsiatką drucianą
6. Dokładny przebieg oraz poziom istniejącej kan. sanitarnej podposadzkowej należy zweryfikować na budowie
7. Umiejscowienie oraz wymiary wymiennika ciepła przyjęto poglądowo - dokładnie umiejscowienie należy ustalić na etapie wykonania robót i montażu.

i - projekt Łukasz Kłak
44-100 Gliwice, ul. Gdańska 17/2,
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor : Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.o.
ul.Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt : Budynek wielorodzinny

Temat proj.: Stacja wymienników ciepła w budynku mieszkalnym
przy ulicy Sztygarskiej 5

Temat rys. : Rzut pomieszczenia wymiennikowni - stan projektowany

	Imię i Nazwisko	podpis	skala 1:50
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : Czerwiec 2017
			nr proj.: 306/17 PBW
			nr rys.: 03