



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
44-100 GLIWICE UL.DOLNA 4
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0537-300-339

GLIWICE: 2017-06-27

OPINIA NR: 608G/2017

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **GLIWICE** przy **SZTYGARSKA nr 5** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

OPINIA KOMINIARSKA

1. W celu podłączenia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu wymiennikowni w piwnicy należy odłączyć c.o. węglowe z mieszkania 2. Z uwagi na wcześniejsze użytkowanie przewód należy zabezpieczyć wkładem kominowym.
2. Na dzień kontroli przewód drożny, ciąg w normie.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

i-projekt Łukasz Kłak

ul. Pszczyńska 44a, II p., 44-100 Gliwice

Data opinii i podpis:NIP: 933-201-34-09, Regon: 240 847 868

tel. 32 700 34 26, fax: 32 700 31 01

Uwagi:

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Jarosław Fajfrzyk
tel. 606 366 926
Nr upr. 2930/03