połączyc z istn siecią kanałową DN400
za zlikwidowanym punktem stałym

planowana przebudowa kabla energetycznego
wg odrębnego opracowania

kanaliz.teletechn zabezp.
rurami dwudzielnymi 0160

studzienka telekomunikacyjna
zabezpieczyc na czas remontu

kanal. teletechniczna
do zabezpieczenia

kabel energ zabezp.
rurami dwudzielnymi 0110

kabel energ zabezp.
rurami dwudzielnymi 0110

preizolowane zawory odcinające
ze skrzynkami żeliwnymi

przyłacze do proj.pawilonu
wg odrębnego opracowania

połączyc z istn siecią
preizol.DN400/560

2*DN65/140

2*DN400/560

368/4

368/3

21,2

55,8

4,7

2,6

1,5

ch.bet

j.bet.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat: REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.KOZIELSKIEJ W GLIWICACH	
Nazwisko	Podpis	Podpis	Podpis		
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	05.2017		Rysunek: Schemat montażowy remontowanego odcinka sieci preizolowanej DN400	Nr Rys. 3
Sprawdzający:					
Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.				Adres obiektu: Gliwice ul. Kozielska	Skala 1:250