UWAGA:
Roboty w rejonie skrzyżowań rozpocząć od wykopów kontrolnych z lokalizacją pionową rurociągów.
W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	04.2017	
Wykonał	Jakub Wilk		04.2017	
Sprawdził	Elżbieta Tomaszewska	416/85	04.2017	

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Obiekt:
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w/p wraz z przyłączami na osiedlu Łabędy w Gliwicach. Etap II B
obręb: Przyszówka
działki nr: 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 63, 1045

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Faza: P.B.-W.
Nr projektu: SC-03/17
Podziałka: 1:100/1:250
Tytuł rysunku: Profil - ark.2
Nr rysunku: SC-03/17/04

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.