


wykop roboczy w miejscu spawania i odgałęzień



Dz	A _{min.}	L _{min.}
90	150	630
110	150	670
125	150	700
140	150	730
160	150	770
200	150	850
225	200	950
250	200	1000
315	200	1130
400	200	1300
450	200	1400

UWAGA:

- Stopień zagęszczenia piasku nie większy niż 94 %
- W miejscach wykonywania spawów wykop należy poszerzyć i pogłębić
- Rysunek dotyczy terenu bez szkód górniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Międzyrzecz



EKO-WILMAR
s p. z o. o.

ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice
tel. 505-193-093

UWAGA:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają zgody projektanta
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, rozbieżności w dokumentacji - natychmiast powiadomić projektanta
3. Dokumentację należy traktować łącznie - to znaczy: wszystkie rysunki wraz z częścią opisową
4. Do realizacji przystąpić należy jedynie z kompletem dokumentacji - PROJEKT WYKONAWCZY, oraz jego rewizjami i aktualizacjami
5. Dokumentację projektową branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej należy traktować łącznie.

INWESTOR:

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B

ADRES INWESTYCJI:

ul. Warszawska, Gliwice
numer ew. działek:
104/1, 105/1, 105/2, 105/3, 886
obręb: Zatorze

USŁUGI PROJEKTOWE DR INŻ. ARCH. LECH WOJTAS

44-100 Gliwice, Al. Korfańskiego 9/4, tel. 032 2308365,
e-mail: wojtas.pracownia@wp.pl

**ZESPÓŁ MIESZKALNO- USŁUGOWY
„CENTRUM 50+” DLA OSÓB W WIEKU
SENIORALNYM WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
I DROGOWĄ**

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

(projekt zamienny do SC-04/16)

luty 2018

SKALA -

projektował : mgr. inż. Grażyna Włk
upr. bud. nr 791/01

sprawdzający :

opracował : Jakub Włk

opracował :

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

Nr rysunku

SC-05/18/4

Rewizja

R 00

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH