

TZT/144/2019/419

Gliwice, dn.30.01.2019 r.

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH**Ul. Tatarkiewicza 15A/6****41 – 819 Zabrze**

Dot.: aktualizacji mapy oraz uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącą siecią wod. – kan. projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Paulińskiej 7 w Gliwicach.

Nawiązując do Państwa pisma znak: ZUP/U9.2/02/2018 z dnia 11.01.2019 r. (wpływ do PWiK 16.01.2019 r.) w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w omawianym zakresie, a projektowaną inwestycję uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniu z siecią wodociągową projektowane przyłącze ciepłownicze należy ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od sieci wodociągowej należy przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Skrzyżowanie z siecią wod. – kan. zaprojektować pod kątem min. 60°.
3. W razie konieczności zabezpieczenia sieci wod. – kan. w rejonie kolizji z projektowaną inwestycją, koszty z tym związane ponosi Inwestor.
4. W przypadku wykonania przewiertu, należy sprawdzić położenie przewodów wod. – kan. za pomocą przekopów kontrolnych.
5. W przypadku uszkodzenia przewodów wod. – kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.
6. W miejscu skrzyżowania z siecią wod. – kan. wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej Dominik Kogut, tel. 605 034 408, Krzysztof Wiszniowski, tel. 609 861 460 oraz Działem Sieci Kanalizacyjnej Grzegorz Bańcerowski, tel. 601 781 748 lub Krzysztof Żmuda, tel. 663 023 664.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 268.330.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.
Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycji ważne są na okres dwóch lat licząc od daty nin. pisma

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Malyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi p. Emilia Wojtaszek, tel. (32) 338 71 68

Załączniki:

1. Mapa

Kopia:

1. TZT E.W. aa. + mapa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 268.330.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

793/01 UW



2 du. 30.01.2019r.

Wojtaszek

Trasa proj. przyłącza ciepłowniczego

Proj. przyłącze ciepłownicze w rurach ochronnych