




podbudowa + nawierzchnia chodnika



UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną
W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć o ok. 0,3m
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,1m.
Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

jezdnia ul. Cichociemnych



ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYLĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL.CICHOCIEMNÝCH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	04.2018	<i>Pd</i>	Rysunek 10-12 W GLIWICACH	Nr Rys. 4
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp. z o.o.				Wymiary wykopu i ułożenie rur	
Adres obiektu Gliwice : ul. Cichociemnych				Skala	