



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak:

DZ/ 107/2017

Wasz Znak:

Data:

23.02.2017 r.

Dot: przetargu z publikacją ogłoszenia na: „**Remont budynku kotłowni WP-70**”

Informujemy, iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Czy należy wymienić wszystkie ryny i rury spustowe wraz z wymianą instalacji grzewczej na całej kotłowni WP-70 część wyższa 34m i część niższa 12m?

Odp: Tak

2. Prosimy o podanie dokładnej ilości przeszkleń do wymiany wraz z ich parametrami na ścianie południowej?

Odp.: Ilość przeszkleń do wymiany - 27 szt., dokładny pomiar szyb należy do wykonawcy (przybliżony wymiar to: szer. 0,8m, wys. 1,4m), typ ANTISOL w kolorze czarnym. W szatni głównej budynku należy usunąć z 14 szyb powłokę lakierniczą i wykonać oklejenie szyb do wysokości 0,8 m folią mleczną.

3. Czy wyblakłe blachy trapezowe, które swoim kolorem nie odpowiadają już 5010 należy pomalować czy wymienić na nowe? (jak widać na załączonym rysunku)

Odp: Wymienić na nowe.

Tel.kont:

(32) 335 01 08 Waldemar Dąbrowski

(32) 335 01 04 Renata Uramowska - Słusznik

Informacja zamieszczona na stronie internetowej
DZ a/a

PREZES PRZYZADU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Spółka z o.o.
Rudolf Widziszowski



solidna
firma 2015

KRS 000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 43.332.000 PLN