



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Sekretariat | 32 335 0 105 |
| | 32 335 0 106 |
| Dział Dyspozycji Ruchu | 32 335 0 110 |
| Dział Sprzedaży i Rozwoju | 32 335 0 118 |
| Zakład Ciepłny Nr 1 | 32 335 0 152 |
| Zakład Ciepłny Nr 4 | 32 335 0 123 |
| Fax | 32 335 0 107 |



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/126/2017

Wasz Znak:

Data: 01.03.2017 r.

Dot: przetargu z publikacją ogłoszenia na: „**Remont budynku kotłowni WP-70**”

Informujemy, iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Czy okna do wymiany na elewacji zachodniej mają być stałe nieotwierane FIX czy mają być uchylno rozwieralne? Prosimy o podanie ilości sztuk okien otwieranych w poszczególnych modułach.

Odp: Połowa przeszklenia dolnego pasa okien zaznaczona na rysunku kolorem czerwonym ma być uchylna. Stanowi to 18 paneli. Pas górny zaznaczony na czerwono ma być nieotwieralny.

W pasie górnym należy dodatkowo wymienić na nowe ocynkowane żaluzje szt. 4.

2. Czy stolarka do wymiany na elewacji zachodniej ma być ciepła czy zimna?

Odp: Zimna, aluminiowa

3. Czy blachy trapezowe kotłowni powyżej 12 m wysokości obiektu na ścianie północnej i zachodniej podlegają wymianie na nowe? (wg opisu „Blachy trapezowe elewacji dopasować do istniejących”) Co zamawiający rozumie pod pojęciem „dopasować”?

Odp: Nie należy tych blach wymieniać na nowe.

4. Podczas wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, że kanał spalin ma być oczyszczony i zabezpieczony antykorozyjnie, natomiast w specyfikacji w pkt 2.1.pkt2 mowa jest o wymianie blach osłonowych kanału i uzupełnieniach izolacji. Prosimy o wyjaśnienie zakresu.

Odp.: Jak w specyfikacji. Oczyszczony i zabezpieczony antykorozyjnie ma być tylko kanał powietrza dolotowego do wentylatora powietrza kotła WP-70 nr 2 (środkowy).

Telkont:

(32) 335 01 08 Waldemar Dąbrowski

(32) 335 01 04 Renata Uramowska - Słusznik

Informacja zamieszczona na stronie internetowej
DZ a/a

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Rudolf Widziszowski



solidna
firma 2015

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 43.332.000 PLN