




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak:

DZ/348/2018

Wasz Znak:

Data:

09.07.2018 r.

Dotyczy przetargu z publikacją ogłoszenia na „Wykonanie pomiarów rozplywu mieszanki pyło-powietrznej z regulacją i kontrolą pracy kotłów”

Informujemy iż do przetargu jw. wpłynęły pytania o treści:

Ad 1a) czy wykonanie pomiarów rozplywu mieszanki pyło-powietrznej wraz z regulacją dotyczy każdego młyna - 3 młyny/kocioł?

Odp.: Tak.

Ad 1b) dla jakich warunków (obciążenia kotła) należy wykonać pomiary dla kontroli pracy kotła WP-70 – jaka jest przewidywana łączna ilość pomiarów kotła?

**Odp.: Pomiary dla kontroli pracy kotła należy wykonać dla trzech obciążeń kotła (min., śred. i max.).
Przewidywana łączna ilość pomiarów: od zera do trzech rocznie.**

Ad 1c) dla jakich warunków (obciążenia kotła) należy wykonać pomiary sprawnościowe kotła WR-25 – jaka jest przewidywana łączna ilość pomiarów?

**Odp.: Pomiary sprawnościowe należy wykonać dla trzech obciążeń kotła (min., śred. i max.).
Przewidywana łączna ilość pomiarów: od zera do czterech rocznie.**

Ad 1d) dla jakich warunków (dla ilu obciążeń kotła) należy wykonać optymalizację pracy kotła WP-70?

**Odp.: Pomiary sprawnościowe należy wykonać dla trzech obciążeń kotła (min., śred. i max.).
Przewidywana łączna ilość pomiarów: od zera do trzech rocznie.**

Waldemar Dąbrowski tel. kont. 32/335 0 108
Renata Uramowska-Słusznia tel. kont. /32/335 0 104,
DZ a/a

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR**
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Rudolf Widziszowski

**solidna
firma 2017**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 44.846.000 PLN