



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GŁIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Głiwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nasz Znak: DZ/294/2017

Wasz Znak:

Data: 18.04.2017 r.

Dot: przetargu z publikacją ogłoszenia na: „**Remont sieci ciepłej w.p. w rejonie ul. Czaplí Głiwice**”

Informujemy, iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów Broen, w miejsce wyspecyfikowanych w zestawieniu materiałów zaworów produkcji Zawgaz.
2. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia Wykonawca dostarcza mufy zgrzewane elektrycznie D400 ( w zestawieniu materiałów mufy termokurczliwe D400 wymienione są w ramach dostawy Inwestora).
3. Jeżeli chodzi o materiały ,które dostarcza wykonawca na komory K2 i K3 - czy kurki kulowe przelotowe z końcówkami do wstawiania muszą być z przekładnią planetarną?

**Odp: ad.1 i ad.3**

**Należy zastosować - zawory produkcji Broen – Zawgaz z przekładnią planetarną Pn 2,5MPa t=150°C, spawane**

**Odp: ad.2**

**- mufy te dostarcza Wykonawca remontu**

**Tel.kont:**

**(32) 335 01 24 Zygmunt Maciejowski**

**(32) 335 01 04 Renata Uramowska - Słusznik**

PEC - GŁIWICE Sp. z o.o.  
WICEPREZES Zarządu  
Główny Księgowy

Barbara Przeworska

Informacja zamieszczona na stronie internetowej  
DZ a/a

**solidna  
firma 2015**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Głiwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 43.332.000 PLN