


## ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE



Płaszcz PEHD Da [mm]	110	125	140	160	225	250	315	400
Odstęp M [mm]	150	150	150	200	200	200	300	400
Szerokość wykopu B [m]	0,67	0,70	0,73	0,92	1,05	1,10	1,53	2,1

**i - projekt** Łukasz Kłak

44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 44a IIp,  
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01  
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

**Inwestor : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp z o.o.**  
**ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice**

Obiekt : Sieć ciepła z przyłączami

Temat proj.: Budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej,  
Nad Bytomką w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem

Temat rys. : Rozmieszczenie przewodów w wykopie

Imię i Nazwisko		podpis	-
Projektował :	mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		data : Wrzesień 2017
Sprawdził :	mgr inż. Marta Kasprzyk-Dragon upr. nr SLK/4065/POOS/12 - wod-kan-gaz-co		nr proj.: 212/2017 PBW
			nr rys.: 06