



UWAGI:

1. Podana odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,15m, jest wartością minimalną
W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć o ok. 0,3m
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.
Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL. JANA ŚLIWKI 22 W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2019			
				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	5
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Gliwice : ul. Jan Śliwki: dz. nr 781; 782; 783; 1099; 1100		