



#### UWAGI:

1. Odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,2m, jest wartością minimalną  
W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć do ok.0,5m odstępu
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.  
Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Przyłącze ciepłe do SWC w budynku mieszkalnym B ( w realizacji ) przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	09.2018			
				Rysunek Wymiary wykopu i ułożenie rur	Nr Rys. 4
Inwestor obiektu: RENNER Sp z o.o.			Adres obiektu		Skala
Inwestor przyłącza: PEC GLIWICE Sp z o.o.			GLIWICE : ul. Bolesława Śmiałego - Daszyńskiego		