

O DŁUGOŚCI  $L=10\text{mb}$



RURA OSŁONOWA DZIŁ  
TYP A-PS AROT, L=3,00

NA ODCINKU 11-12 PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI  
SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2x $\text{DN}40/110$  POD DROGĄ  
WYKONAĆ WYKOPEM OTWARTYM LUB METODĄ  
BEZWYKOPOWĄ W RURZE OSŁONOWEJ DN200  
O DŁUGOŚCI  $L=10\text{mb}$

LEA

6