Zofii Nałkowskiej

ε

1

2x rura ochronna DN200 L=8m

Z40 Z41 2xDN40/110

Z38 Z39 Z37 T10 Z36 2xDN40/110

2xDN150/250 PK S3 Z42 2xDN40/110

T7 Z43 2xDN50/125

Z13 T6 Z14

Z11 Z12

Z35 Z34 Z33 Z27 T9 Z28

2xDN50/125

2xDN40/110

2xDN65/140

Z24 T5 T8 Z26 Z25 Z20 T4 Z21 Z22 2xDN50/125

Z30 Z29 2xDN40/110

Z31 Z32 S2 Z5 Z6 T3 Z19 S1 SS1

Z7-10

Z23

Z4

2x rura ochronna DN300 L=9m

c.d. na ark.1

214 21 17 15 19 23

Strzelców Bytomskich

kolano 90° A=1x1m

kolano 90° A=1,5x1,5m

kolano 90° A=2x2m

kolano 45° A=2x2m

kolano 75° A=1x1m

kolano 90° A=1,5x2m

trójnik 150/150/150 wznośny

trójnik 65/40/65 opadowy

trójnik 150/40/150 wznośny

trójnik 150/50/150 wznośny

trójnik 150/65/150 wznośny

trójnik 65/50/50 wznośny

trójnik 50/40/50 wznośny

redukcja DN50/40 montaż w mufie

zawory odcinające w skrzynkach ulicznych

studzienka Ø1200 z zaworami odcinającymi

zaślepić

studnia schładzająca Ø1500


EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice


| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektował | Grażyna Wilk | 791/01 | 03.2018 | |
| Wykonał | Jakub Wilk | | 03.2018 | |
| Sprawdził | Elżbieta Tomaszewska | 416/85 | 03.2018 | |

Obiekt:
Budowa osiedlowych sieci cieplnych w/p wraz z przyłączami w dzielnicy Łabędy w Gliwicach. Etap III C

obręb: Łabędy, działki nr: 301/1, 297, 298, 300, 589, 271, 274, 278, 267, 268, 269, 277, 272/2, 263 i 583

Faza: P.B.-W.

Nr projektu: SC-09/18

Podziałka: 1:500/1:100

Tytuł rysunku: Schemat montażowy

Inwestor
PEC Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku
SC-09/18/02

ark. 2/2


Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.