



Poziom odniesienia 235,00 m n. p. m.

Rodzaj terenu	chodnik - płyty betonowe				grunt + zielen		chodnik - kostka betonowe				grunt + zielen				grunt + zielen									
Rzędna terenu	241,90	241,90	241,90	242,10		242,50																		
Rzędna osi przewodu	240,40	240,63	240,64	241,33		241,53																		
Rzędna dna wykopu	240,15	240,40	240,41	240,42		241,19																		
Zagłębienie do pł. rury	1,40	1,19	1,18	1,17		1,00																		
Spadki	0,3% 				0,3% 																			
Średnice, materiał	Rury preizolowane 2xDz88,9/160												Rury preizolowane 2xDz88,9/160				Rury preizolowane 2xDz60,3/125				Rury preizolowane 2xDz48,3/110			
Oznaczenia	T1	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	T2	Z7	T3	Z8	Z9	T4	Z10	Z11	Z12	Z13							
Odległości	0,0	4,5	7,0	24,5	53,2	90,4	112,8	121,5	124,6	134,4	146,9	151,9	158,7	160,5	164,5	187,8	195,2	200,1						

pomieszczeń
 węzła c.o.
 Harcerska

węzła c.o.
Harcerska

Harcerska

241,20

UWAGA:
Kurcniąg gazu umieszczono na głąbokości 0,9m.

Rurociąg gazu umieszczono na głębokości 0,9m.

Zgodnie z informacją z PSG może być on ułożony na głębokości 0,8-1,0m.

Przylącze należy ułożyć tak aby zachować min. 10cm pomiędzy płaszczami

Zachować kierunek spadku

[illegible]