Odległości	Oznaczenia	Średnice, materiał	Spadki	Zagłębienie do pł. rury	Rzędna dna wykopu	Rzędna osi przewodu	Rzędna terenu		
0,0				0,59	234,24	234,50	235,20		
1,8				0,59	234,24	234,50	235,20	kolano 90°	
9,4	Z1		0,0%	0,59	234,24	234,50	235,20	kolano 90°	
26,4	Z2	Rury przyłączeniowe 2xDz139,7/225	1,0%	0,71	234,42	234,68	235,50	trójnik DN125/100/100	asfalt
28,0	T1			0,98	234,17	234,42		połączyć z istn. rurami DN65 zasilanie budynków przy ul.Świętojańskiej	
				0,70	234,45	234,70	235,50	redukcja DN100/65	
0,0				0,71	234,42	234,68	235,50	trójnik DN125/100/100	asfalt
11,3	T1	Rury 2xDz114,3/260	0,5%	0,98	234,17	234,42			
12,9	T2			0,57	234,13	234,38	235,05	trójnik DN100/100/100	grunt + zieleń
				0,82	233,88	234,13		połączyć z istn. rurami DN80 zasilanie budynków przy ul.Dziewanny	
				0,59	234,15	234,38	235,05	redukcja DN100/80	
0,0				0,57	234,13	234,38	235,05	trójnik DN100/100/100	
2,4	T2			0,82	233,88	234,13			
29,1	Z3			0,82	233,88	234,13	235,05	kolano 90°	
34,0	Z4			0,87	233,85	234,10	235,07	kolano 90°	
37,8	T3			0,88	233,84	234,09	235,07	trójnik DN100/40/100	
41,8	Z5			1,13	233,67	233,88			
47,4	Z6			0,88	233,84	234,09	235,07	kolano 90°	
50,4	Z7			0,79	233,83	234,08	234,97	kolano 90°	
88,4	Z8			0,79	233,83	234,08	234,97	kolano 90°	asfalt
91,4	Z9			0,90	233,82	234,07	235,07	kolano 90°	
94,0	Z10			0,75	233,79	234,04	234,89	kolano 90°	
97,0	Z11			0,72	233,78	234,03	234,85	kolano 90°	
113,9	Z12			0,72	233,78	234,03	234,85	kolano 90°	
128,2	T4			0,76	233,78	234,03	234,89	kolano 90°	
131,2	Z13			0,78	233,76	234,01	234,89	trójnik DN100/50/100	grunt + zieleń
135,8	Z14			1,03	233,59	233,80			
138,8	Z15			0,79	233,75	234,00	234,89	kolano 90°	
146,2	Z16			0,75	233,75	234,00	234,85	kolano 90°	
163,3	T5			0,76	233,74	233,99	234,85	kolano 90°	asfalt
180,3	T6			0,80	233,74	233,99	234,89	kolano 90°	
185,1	T7			0,83	233,73	233,98	234,91	trójnik DN100/32/100	
188,1	Z17			1,08	233,56	233,77			
190,7	Z18			0,90	233,71	233,96	234,96	trójnik DN100/32/100	grunt + zieleń
193,7	Z19			1,15	233,54	233,75			
200,3	Z20			0,96	233,70	233,95	235,01	trójnik DN100/32/100	chodnik - kostka
203,9	T8		0,1%	1,21	233,53	233,74			
				0,99	233,69	233,94	235,03	kolano 90°	
				0,90	233,69	233,94	234,94	kolano 90°	
				0,90	233,69	233,94	234,94	kolano 90°	asfalt
				1,01	233,68	233,93	235,04	kolano 90°	
				1,02	233,67	233,92	235,04	trójnik DN100/32/100	grunt + zieleń
203,9				1,02	233,67	233,92	235,04	zaślepka	

UWAGA:
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - obowiązuje rozwiązanie
dla wykonania kanalizacji przy zachowaniu istniejących rzędnych.
W razie konieczności zmianę poziom przewiązania uzgodnić z Inwestorem
z zachowaniem kierunku spadków.

		Imię i nazwisko		Podpis		
Projektował		Grzegorz Wiśniewski				
Rysował		Adam Wiśniewski				
Sprawdził		Jan Nowak				
Zmiana	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do ul. Kościuszki PK-43	Imię i nazwisko	Data	Podpis		
Inwestor:	PPUC Gdańsk ul. Kościuszki 115 80-000 Gdańsk					
Nr umowy:	SC-08/17/02					
Projekt:	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do ul. Kościuszki PK-43					
Profil - arkusz:	1					
Format:	A1					
Skala:	1:100 / 1:250					

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego projektu należą do BKO-WILMAR. Bez pisemnej zgody autora projekt nie może być kopiowany ani udostępniany osobom trzecim.

BKO-WILMAR
ul. Gogolewska 31/3
44-100 Gliwice