

TZT/1127/2017/3810

Gliwice, dnia 08.05.2017 r.

Zakład Usług Projektowych
mgr inż. Janusz Bania
ul. Tatarkiewicza 15A/ 6
41-819 Zabrze

Dotyczy: aktualizacji mapy i uzgodnienia pod względem kolizji z siecią wod. - kan. projektowanego przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Piwnej 17 w Gliwicach.

Nawiązując do Państwa pisma znak: ZUP/U06/05/2017 z dnia 12.04.2017 r. w załączeniu zwracamy mapę i potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wod. - kan. w granicach opracowania.

Projektowaną inwestycję uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Na skrzyżowaniu z przyłączami wodociągowymi projektowane przyłącze ciepłownicze ułożyć w rurze ochronnej. Długość rury i jej odległość od przewodów wod.- kan. przewidzieć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. W razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod. - kan. w rejonie skrzyżowania z projektowanym przyłączem c.o., koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor.
3. W przypadku wykonywania przewiertu, należy sprawdzić położenie przewodów wod.- kan. za pomocą przekopu kontrolnego.
4. W przypadku uszkodzenia przyłączy wod.- kan. przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor będzie ponosić koszty związane z usunięciem awarii.
5. W miejscu skrzyżowania z przewodami wod. - kan. wszelkie prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o. o. w Gliwicach, ul Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej Dominik Kogut tel. 605 034 408, Grzegorz Lipowski tel. 663 024 254 oraz Działem

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 223.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

Sieci Kanalizacyjnej Grzegorz Bańcerowski tel. 601 781 748 lub Krzysztof Żmuda
tel. 663 023 664.

W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem sieci kanalizacji deszczowej w tym rejonie.

Aktualizacja i uzgodnienia ważne są dwa lata licząc od daty niniejszego pisma. Z tytułu
wykonanej usługi obciążamy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących
w tut. Przedsiębiorstwie.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Matyszewicz-Wróbel

Otrzymują:

1. Adresat (mapa+karta studni)
2. TZT (mapa+karta studni)
3. BOK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
30103015080000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 223.979.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl